



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Θηβών 196-198

Τ.Κ. : 182 33 Πειραιάς

Ημερ. : 11/09/2019

Κτίριο Κεράνη, 1<sup>ος</sup> όροφος

Αριθμός: Α93/2019

Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

(Αρ. Πρωτ.: 49793)

Πληροφορίες : Πυθαροπούλου Α.

Τηλέφωνο 213 2004 278

Fax : 213 2004 292

E-mail: [pitharopoulou@2dype.gr](mailto:pitharopoulou@2dype.gr)

---

Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή Computer Room στον ισόγειο χώρο του Γ.Ν. Σύρου – επί της οδού Γ. Παπανδρέου 2 Ερμούπολη, Σύρος για την μετεγκατάσταση του εξοπλισμού του Ο.Π.Σ.Υ. «ΔΗΛΟΣ» (περιλαμβάνει τη μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού από το υφιστάμενο CR που βρίσκεται σε άλλο κτίριο, σε απόσταση 700 περίπου μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Η με αριθμ. Πρωτ. 49791/11-09-2019 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Ημερομηνία Λήξης: 27/09/2019

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24.800,00€ με ΦΠΑ)

#### Περιγραφή της Παρεχόμενης Υπηρεσίας

Έργο : Διαμόρφωση χώρου φιλοξενίας (Computer Room) στο Γ.Ν. Σύρου – Μετεγκατάσταση Εξοπλισμού Κ.Π.Δ. από υφιστάμενο στο νέο Computer Room.

**Αντικείμενο του έργου:**

Κύριος του Έργου είναι η 2<sup>η</sup> ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή Computer Room στον ισόγειο χώρο του Γ.Ν. Σύρου – επί της οδού Γ. Παπανδρέου 2 Ερμούπολη, Σύρος για την μετεγκατάσταση του εξοπλισμού του Ο.Π.Σ.Υ. «ΔΗΛΟΣ» (περιλαμβάνει τη μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού από το υφιστάμενο CR που βρίσκεται σε άλλο κτίριο, σε απόσταση 700 περίπου μέτρων ).

**Κατασκευή νέου CR – Μετεγκατάσταση Εξοπλισμού – Τεχνική Περιγραφή****i. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

- Επενδύσεις τοίχων 55.3 τ.μ. με δύο (2) πυράντοχες γυψοσανίδες βιδωμένες σε μεταλλικό σκελετό, από γαλβανισμένη λαμαρίνα, τοποθετημένη κάθε 60 εκ. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί πετροβάμβακας πάχους 3 εκ. και βάρους 100 κιλά/κυβικό.
- Τοίχος 8 τ.μ., πάχους 10 εκ., με σκελετό 5εκ και 2+2 γυψοσανίδες. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί όμοιος πετροβάμβακας.
- Κλείσιμο παραθύρου με τοποθέτηση γυψοσανίδας η οποία θα σοβαντιστεί.
- Προμήθεια και εγκατάσταση βάσεων στήριξης υπερωψωμένου πατώματος με εμβαδόν 10 τ.μ. και μέγιστο τελικό ύψος 20 εκατοστά. Μεταφορά υφιστάμενων πλακών από υφιστάμενο CR στο υπό κατασκευή. Αντικατάσταση όσων παρουσιάζουν προβλήματα ( σπασμένες, χτυπημένες).
- Τοποθέτηση οροφής από λευκές ορυκτές ίνες 60Χ60 σε χώρο εμβαδόν 11,6 τ.μ..
- Αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση μίας (1) πυράντοχης πόρτας, από το υφιστάμενο, στο νέο CR.
- Διάνοιξη κατάλληλης οπής στην τοιχοποιία για την εγκατάσταση της πυράντοχης πόρτας στο νέο CR.
- Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής ράμπας εισόδου.
- Σπατουλάρισμα και βάψιμο όλου του χώρου.

**ii. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

- Αποξήλωση υφιστάμενου 2μερή ηλεκτρικού πίνακα ΔΕΗ / Ups από το παλιό και εγκατάσταση – σύνδεση στο νέο CR.
- Μεταφορά υφιστάμενου UPS 10KvA και εγκατάσταση στο νέο CR.
- Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ρεύματος, κατάλληλης διατομής, από το ΓΠΤΧ του Νοσοκομείου προς τον πίνακα μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ.
- Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ρεύματος, κατάλληλης διατομής, από τον πίνακα μεταγωγής Η/Ζ στον πίνακα του νέου CR.
- Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ρεύματος δέκα (10) πριζών ρεύματος ΔΕΗ και δέκα (10) πριζών ρεύματος Ups.
- Προμήθεια, εγκατάσταση και τερματισμός δέκα (10) νέων διπλών θέσεων εργασίας Utp cat6 στον υφιστάμενο κατασκευαστή του Γ.Ν. Σύρου.
- Εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών παροχών για τον φωτισμό του χώρου συστημάτων ασφαλείας κλπ. στο νέο CR.
- Προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού και διακοπών στο νέο CR.
- Προμήθεια βάσης διαμοιρασμού του στατικού φορτίου καθώς και τιμεντένια βάση ανύψωσης για το Η/Ζ.
- Κατασκευή στεγάστρου για το Η/Ζ.
- Αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Ζ, από το υφιστάμενο, στο νέο CR.
- Ανάκτηση ψυκτικού υγρού έξι (6) A/C/ Μονάδων.

- Αποξήλωση και μεταφορά τεσσάρων (4) A/C Μονάδων Close Control Down Flow, από το υφιστάμενο CR.
- Αποξήλωση και μεταφορά δύο (2) ac Μονάδων ( split type ) χώρων.
- Κλείσιμο οπών στους τοίχους μετά την αποξήλωση.
- Προμήθεια και εγκατάσταση σωληνώσεων για τη λειτουργία δύο (2) A/C Μονάδων στο νέο CR (Μέγιστη απόσταση εσωτερικής με εξωτερική μονάδα τα 10 μέτρα).
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων βανών, αντιδονητικών και μετουδάκια στους συμπυκνωτές.
- Service και τοποθέτηση των δύο (2) A/C Μονάδων στο νέο CR.

### iii. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μεταφορά συστήματος Access Control από το υφιστάμενο στο νέο CR. Εγκατάσταση νέας καλωδίωσης.
- Κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων στο νέο CR, για το σύστημα πυρανίχνευσης.
- Αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης FM200 από το υφιστάμενο στο νέο CR.
- Εγκατάσταση νέων σωληνώσεων σε τρία (3) επίπεδα ( αφορά τον κυρίως χώρο, άνωθεν της ψευδοροφής και κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο ).
- Εγκατάσταση αντίστοιχης καλωδίωσης για τη διασύνδεση των αισθητήρων ανίχνευσης καθώς και των πινάκων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης.
- Έλεγχος και αναγόμωση φιαλών.

### iv. ΥΠΟΔΟΜΗ RACKS ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

- Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών υποδομής όδευσης καλωδιώσεων δικτύου ισχυρών – ασθενών ρευμάτων ( μεταλλική σχάρα ή καναλέτα ).

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Καθαρισμός χώρου και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από τους χώρους που θα εγκατασταθεί η γεννήτρια και οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών.

Καθαρισμός χώρου που θα κατασκευασθεί το νέο CR. Ο χώρος να παραδοθεί άδειος και καθαρός.

Ο Ανάδοχος πριν την υποβολή οικονομικής προσφορά δύναται να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους, προκειμένου να λάβει γνώση των συνθηκών και των εγκαταστάσεων.

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ένα (1) μήνα και ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την **27-9-2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 14:00μ.μ. και θα απευθύνονται στη Διοίκηση 2<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 196-198, 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1<sup>ος</sup> όροφος).

Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η **30/09/2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **9.00** π.μ.

Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1<sup>ος</sup> όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον τίτλο του διαγωνισμού, υπόψη του Πορφυριάδη Θεόδωρου, Προέδρου της επιτροπής που ορίστηκε με την αριθμ. 49791/11-09-2019 απόφαση της Διοίκησης της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ.

Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.

Ισχύς προσφορών: Ενεήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί, **με ποινή απόρριψης**.

Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).

#### ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :

**A.1)** Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία της 2<sup>ης</sup> ΥΠΕ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

**B.** Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Ειδικότερα:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται. (άρθρο 44 Ν. 4605/2019 όπως ισχύει)

β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τη 2<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας των εργασιών, από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ**